

OZNACZENIA

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
- INSTALACJA CYRKULACJI
- INSTALACJA WODY ZMIĘKCZONEJ
- INSTALACJA WODY ZDEMINERALIZOWANEJ

Pw1 - Pw8 - OZN. PIONU INSTALACJI WODY ZIMNEJ WRAZ Z C.W.U. I CYRKULACJĄ

- INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA

H - SZAFKA NATYNKOWA HYDRANTU P.POŻ. Ø25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM, PRĄDOWNICĄ WODNĄ ORAZ MIEJSCEM NA GAŚNICĘ RĘCZNĄ

Ph - OZN. PIONU HYDRANTOWEGO INSTALACJI P.POŻ.

H-0.1 - OZN. SZAFKI HYDRANTOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM

(RURY PP TYP R SYSTEM "HomeLife")

- Dz 32x5,4 - ŚREDNICA/GRUBOŚĆ ŚCIANKI INSTALACJI WODY ZIMNEJ (PN 20)
- Dz 25x4,2 - ŚREDNICA/GRUBOŚĆ ŚCIANKI INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (PN 20)
- Dz 20x3,4 - ŚREDNICA/GRUBOŚĆ ŚCIANKI INSTALACJI CYRKULACJI (PN 20)
- Dn25 - Dn65 - ŚREDNICA NOMINALNA INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ (RURY STALOWE ZE SZWEM OCYNKOWANE)

(RURY TYP MAPRESS EDELSTAHL 1.4401)

- dz 22x1,2 - ŚREDNICA/GRUBOŚĆ ŚCIANKI INSTALACJI WODY ZMIĘKCZONEJ LUB
- dz 35x1,5 - ŚREDNICA/GRUBOŚĆ ŚCIANKI INSTALACJI WODY ZDEMINERALIZOWANEJ

UWAGA:
W związku z brakiem możliwości dostępu do niektórych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych, innego niż pokazany na rysunku, układu ścian wewnętrznych, wykonawca zobowiązany jest do dokonania ostatecznych pomiarów tych elementów na budowie oraz wprowadzenia stosownych korekt w porozumieniu z projektantem

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projecie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do projektanta.

REWIZJA	DATA	OPIS REWIZJI	PODPIS

INWESTOR	Kardio-Med Silesia Sp.z o.o.
ADRES	41-800 Zabrze, ul. Wolności 182

PROJEKTOWAŁ	
NR UPR. PROJ.	
mgr inż. Jacek Jędrys	
82/2001	
OPRACOWAŁ	
NR UPR. PROJ.	
mgr inż. Przemysław Pośpiech	
-	
SPRAWDZAJĄCY	
NR UPR. PROJ.	
Eugeniusz Ćwięczek	
162/67	

EKOKLIMA *Projekt*
40-225 KATOWICE
UL. 1 MAJA 31
Tel. 032 256 35 98 w. 235
FAX. 032 256 31 62

Atelier 7 Sp. z o.o.
40-702 KATOWICE
KŁODNICKA 16
Tel:32 6080612 Fax:32 6080614
Mail: biuro@atelier7.com.pl
www.atelier7.com.pl

UTWORZENIE ŚLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGII MEDYCZNYCH KARDIO-MED SILESIA W ZABRZU

UMOWA

FAZA	P.W.
DATA	12.2014
SKALA	1 : 50
BRANŻA:	INST.

INSTALACJA WODOCIĄGOWA
RZUT PIWNICY

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr projektu:

Rysunki wykonane w programie:
AutoCAD Revit nr. 344-06533865
AutoCAD Revit nr. 345-34737082

Nr rysunku: W-01

PROJEKT WYKONAWCZY – INST WOD–KAN