

Zabrze, dnia 20.01.2023 r.

L.Dz. 140 /MP/23

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń typu clean room Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. w ramach tworzonego Centrum Badawczego Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji (CBMS)” w ramach projektu „Centrum Badawcze Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji (CBMS)” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza (2/ZI/23).

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

1. Czy Zamawiający potwierdza parametry powietrza zewnętrznego do obliczeń agregatów wody lodowej oraz central dla lata 35 st C oraz wilgotność 50% ?

Zamawiający odpowiada: Należy przyjąć parametry powietrza zewnętrznego, zgodnie z wartościami podanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do siwz.

2. Czy Zamawiający potwierdza parametry powietrza zewnętrznego do obliczeń agregatów wody lodowej oraz central dla zimy - 18 st C oraz wilgotność 100% ?

Zamawiający odpowiada: Należy przyjąć parametry powietrza zewnętrznego, zgodnie z wartościami podanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do siwz.

3. Czy Zamawiający potwierdza w obiegu pierwotnym instalacji wody lodowej konieczność zastosowania grupy agregatów wody lodowej ? Jeśli, tak to ile agregatów wody lodowej Zamawiający przewiduje w obiegu pierwotnym ? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego agregatu wody lodowej?

Zamawiający odpowiada: Należy przyjąć rozwiązania uwzględnione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do siwz.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada odpowiedni zapas mocy w węźle ciepła na nową instalację CO oraz CT.

Zamawiający odpowiada: Należy przyjąć rozwiązania uwzględnione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do siwz. Zamawiający dysponuje dokumentacją dla węzła ciepłego i udostępnia ją z wykorzystaniem chmury danych, dostępnej pod linkiem, zawartym w siwz (https://kmptm.pl/wp-content/uploads/pdf/43Z22_PFU_BT.zip).

Jednocześnie z treścią Rozdziału X pkt 3 siwz Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert:

31.01.2023 r. godz. 10.00

Nowy termin otwarcia ofert:

31.01.2023 r. godz. 10.15

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Adam Konka

Adam Konka – Prezes Zarządu